

2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5



Keskuksen syvyys 100 mm



MC-MULTIGATE 16
Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm

HUOM! ENNEN KESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOA KAIKKI PÄÄVIRTAPIIRIN RUUVILIITOKSET ON JÄLKIKIRISTETTÄVÄ. KESKUS ALTISTUU KULJETUKSEN AIKANA TÄRINÄLLE, MINKÄ VUOKSI RUUVILIITOSTEN KIREYS ON TARKISTETTAVA.

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332132		
Malli BULLDOG386363AV			
P_L / kW	I_{nA} / A	U_n / V	P_H / kW
Nimellisjännite	U_n	400 V	
Apupiirin nimellisjännite		– V	
Nimelliseristysjännite	U_i	400 V	
Nimellisvirta, keskus	I_{nA}	63 A	
Nimellisvirta, piirit	I_{nC}	– A	
Terminen rajavirta	$I_{cw\ 1s}$	< 10 kA	
Dynaaminen rajavirta	I_{pk}	– kA	

Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
	4--5 autom./vaihe 0,7
	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellistaajuus	50 Hz
Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Ympäristöolot	Normaalit
EMC-käyttöympäristö	A ja B
Paino	– kg


bulldog

UTU OY
MADE IN FINLAND
CE

MALLI	BULLDOG386363AV		
I_{nA}	63 A	EN	61 439-3
U_n	400 V	Valm	
F_n	50 Hz	Valm.nro	3332132
IP	30	Työnro	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com


Suunn. RP	Pvm. 7.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/3	Arkistotunnus	
Tark. JK	Muutos JK/22.6.2020	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv. PK	Suhde 1:10 (A4)			3332132	



KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
	1.1		C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C10		
	2.2		C10		
	2.3		C10		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
	5.1		C16		
	5.2		C16		
	5.3		C16		
	6.1		C16		
	6.2		C16		
	6.3		C16		
	7.1		C16		
	7.2		C16		
	7.3		C16		
	8.1		C16		
	8.2		C16		
	8.3		C16		
	9.1		C16		
	9.2		C16		
	9.3		C16		
	10.1		C10		
	10.2		C10		
	10.3		C10		
	10.4		C16		
	10.5		C16		
	10.6		C16		

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. RP	Pvm. 7.1.2019	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/3	Arkistotunnus	
Tark. JK	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv. PK	Suhde		3332132		



KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	11.1		C10		
	11.2		C10		
	11.3		C10		
	11.4		C16		
	11.5		C16		
	11.6		C16		
	12.1		C10		
	12.2		C10		
	12.3		C10		
	12.4		C16		
	12.5		C16		
	12.6		C16		
	13.1		C10		
	13.2		C10		
	13.3		C10		
	13.4		C16		
	13.5		C16		
	13.6		C16		
	14.1		C10		
	14.2		C10		
	14.3		C10		
	14.4		C16		
	14.5		C16		
	14.6		C16		
	15.1		C10		
	15.2		C10		
	15.3		C10		
	15.4		C16		
	15.5		C16		
	15.6		C16		

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. RP	Pvm. 7.1.2019	PÄÄKAAVIO	Lehti 3/3	Arkistotunnus	
Tark. JK	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv. PK	Suhde			3332132	